平成30年度　浄水 水質検査結果 一覧（和田川浄水場）

令和元年 5月23日改訂
富山県企業局水道課

検査項目概要	番号	採水日		平成30年4月16日	平成30年5月21日	平成30年6月18日	平成30年7月9日	平成30年8月20日	平成30年9月10日	平成30年10月22日	平成30年11月19日	平成31年12月10日	平成31年1月21日	平成31年2月18日	平成31年3月11日
		採水場所		和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場
		気温		9.9 ℃	17.8 ℃	19.3 ℃	28.6 ℃	25.5 ℃	20.7 ℃	13.7 ℃	10.3 ℃	2.9 ℃	0.5 ℃	4.5 ℃	8.8 ℃
		水温		8.7 ℃	12.5 ℃	17.0 ℃	18.1 ℃	21.3 ℃	19.0 ℃	14.8 ℃	13.3 ℃	10.4 ℃	5.8 ℃	4.6 ℃	7.2 ℃
		残留塩素		0.64 mg/L	0.64 mg/L	0.67 mg/L	0.62 mg/L	0.65 mg/L	0.69 mg/L	0.65 mg/L	0.66 mg/L	0.63 mg/L	0.67 mg/L	0.68 mg/L	0.62 mg/L
		検査項目	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
病原生物	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.22	0.13	0.10	0.24	0.14	0.40	0.14	0.12	0.16	0.19	0.24	0.25
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	＜0.08	＜0.08	0.09	＜0.08	＜0.08	＜0.08	0.08	0.08	＜0.08	0.09	＜0.08	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	16	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	0.003	0.005	0.005	0.008	0.007	0.005	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.004	0.007	0.007	0.010	0.012	0.006	0.005	0.003	0.001	0.003	0.004
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.003	0.004	0.004	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	＜0.001	0.001	0.001
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4.5	3.9	4.8	9.3	5.2	10.3	4.4	4.3	4.9	5.3	6.6	5.7
着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.4	5.9	7.0	13.5	7.4	14.5	6.2	6.3	7.1	8.0	9.8	8.4
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	22	19	24	19	23	20	24	23	24	26	28	30
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	27	32	44	49	24	63	42	35	46	47	47	42
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	＜0.000001	＜0.000001	0.000002	0.000002	＜0.000001	0.000002	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.6	0.4	0.8	0.3	0.4	0.3	＜0.3	0.4	＜0.3
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5 度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
	51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
判定			－	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

平成30年度　浄水 水質検査結果 一覧（子撫川浄水場）

令和元年 5月23日改訂
富山県企業局水道課

検査項目概要	番号	採水日		平成30年4月16日	平成30年5月21日	平成30年6月18日	平成30年7月9日	平成30年8月20日	平成30年9月10日	平成30年10月22日	平成30年11月19日	平成31年12月10日	平成31年1月21日	平成31年2月18日	平成31年3月11日
		採水場所		子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場
		気温		11.4 ℃	19.2 ℃	20.3 ℃	28.6 ℃	26.2 ℃	19.9 ℃	14.2 ℃	10.3 ℃	4.1 ℃	0.0 ℃	3.4 ℃	8.6 ℃
		水温		10.0 ℃	14.1 ℃	17.8 ℃	18.3 ℃	22.8 ℃	19.2 ℃	15.5 ℃	12.0 ℃	8.9 ℃	4.8 ℃	4.6 ℃	6.2 ℃
		残留塩素		0.64 mg/L	0.67 mg/L	0.67 mg/L	0.71 mg/L	0.74 mg/L	0.76 mg/L	0.72 mg/L	0.70 mg/L	0.68 mg/L	0.67 mg/L	0.66 mg/L	0.71 mg/L
		検査項目	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
病原生物	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.25	0.17	0.13	0.28	0.31	0.41	0.25	0.24	0.22	0.36	0.37	0.33
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08	＜0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.08	0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.011	0.014	0.017	0.020	0.026	0.011	0.009	0.010	0.004	0.004	0.005
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	0.006	0.006	0.011	0.014	0.012	0.005	0.004	0.004	＜0.003	＜0.003	＜0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.014	0.021	0.027	0.026	0.032	0.037	0.022	0.019	0.020	0.010	0.010	0.013
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.007	0.009	0.007	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.004	0.004	0.005
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	＜0.01	0.01	0.02	0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.4	9.1	9.2	10.7	10.9	9.8	10.3	10.6	10.3	8.9	9.8	10.1
着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13.2	12.4	13.3	13.4	14.1	13.2	13.8	14.1	13.8	13.9	14.3	14.2
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	18	19	21	19	21	17	21	26	25	22	22	23
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	55	49	61	54	66	52	64	65	66	62	57	64
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001	＜0.000001	0.000002	0.000001	0.000005	＜0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	＜0.000001
	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.8	6.7	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5 度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
	51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
判定			－	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合