令和 2年度　浄水 水質検査結果 一覧（和田川浄水場）

令和3年4月27日改訂
富山県企業局水道課

検査項目概要	番号	採水日		令和2年4月20日	令和2年5月25日	令和2年6月15日	令和2年7月13日	令和2年8月17日	令和2年9月14日	令和2年10月19日	令和2年11月17日	令和2年12月14日	令和3年1月18日	令和3年2月8日	令和3年3月15日
		採水場所		和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場	和田川浄水場
		気温		15.6 ℃	21.3 ℃	25.5 ℃	22.4 ℃	29.3 ℃	23.1 ℃	12.2 ℃	10.6 ℃	3.4 ℃	0.9 ℃	0.2 ℃	6.8 ℃
		水温		9.7 ℃	15.5 ℃	18.5 ℃	17.5 ℃	21.0 ℃	21.6 ℃	16.9 ℃	12.1 ℃	9.9 ℃	5.0 ℃	5.5 ℃	7.5 ℃
		残留塩素		0.63 mg/L	0.62 mg/L	0.64 mg/L	0.62 mg/L	0.64 mg/L	0.63 mg/L	0.67 mg/L	0.66 mg/L	0.65 mg/L	0.62 mg/L	0.63 mg/L	0.65 mg/L
		検査項目	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
病原生物	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.22	0.15	0.28	0.15	0.10	0.13	0.13	0.19	0.24	0.35	0.30	0.26
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.10	0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.09	0.09	0.09	< 0.08	< 0.08	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003	0.005	0.007	0.008	0.009	0.007	0.006	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.003	0.004	0.007	0.004	0.004	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.007	0.011	0.010	0.011	0.010	0.008	0.006	0.005	0.005	0.002	0.004
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	< 0.01	0.01	0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.2	4.8	8.2	6.8	4.6	5.3	5.7	5.6	5.8	9.2	7.1	5.5
着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.4	7.1	11.8	10.5	6.2	7.0	7.7	7.4	7.9	14.4	11.1	8.2
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	28	24	23	18	22	26	29	32	31	23	28	27
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	48	44	50	44	38	36	41	55	45	41	47	46
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000004	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001
	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	0.7	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	< 0.3
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5 度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
判定			－	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和 2年度　浄水 水質検査結果 一覧（子撫川浄水場）

令和3年4月27日改訂
富山県企業局水道課

検査項目概要	番号	採水日		令和2年4月20日	令和2年5月25日	令和2年6月15日	令和2年7月13日	令和2年8月17日	令和2年9月14日	令和2年10月19日	令和2年11月17日	令和2年12月14日	令和3年1月18日	令和3年2月8日	令和3年3月15日
		採水場所		子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場	子撫川浄水場
		気温		15.1 ℃	22.9 ℃	21.6 ℃	23.3 ℃	30.9 ℃	21.3 ℃	14.2 ℃	13.4 ℃	2.6 ℃	2.2 ℃	1.2 ℃	11.2 ℃
		水温		9.8 ℃	14.3 ℃	16.0 ℃	16.4 ℃	18.3 ℃	18.2 ℃	17.5 ℃	11.8 ℃	9.3 ℃	3.0 ℃	4.3 ℃	7.0 ℃
		残留塩素		0.67 mg/L	0.70 mg/L	0.64 mg/L	0.75 mg/L	0.74 mg/L	0.72 mg/L	0.77 mg/L	0.80 mg/L	0.70 mg/L	0.67 mg/L	0.69 mg/L	0.66 mg/L
		検査項目	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
病原生物	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物／重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.27	0.19	0.16	0.26	0.23	0.24	0.24	0.33	0.34	0.42	0.39	0.31
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
一般有機物	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
消毒副生成物	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.07	0.08	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.005	0.007	0.007	0.012	0.013	0.016	0.022	0.013	0.009	0.004	0.004	0.004
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.003	0.004	0.004	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.012	0.016	0.016	0.020	0.024	0.032	0.039	0.025	0.018	0.010	0.011	0.010
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005	0.007	0.006	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.006	0.006	0.006	0.008	0.011	0.013	0.009	0.006	0.004	0.004	0.004
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
着色	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
味	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.7	10.3	12.2	9.9	10.1	11.1	11.0	10.8	10.3	9.3	9.7	9.1
着色	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
味	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	13.8	14.1	15.9	14.3	12.7	14.4	12.5	12.8	12.8	13.3	14.3	12.9
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	23	22	25	18	22	26	25	25	24	20	19	19
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	59	62	69	60	63	71	68	66	65	56	60	55
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000002	0.000003	0.000002	0.000004	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
臭気	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
味	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5 度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
判定			－	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合