

工 業 用 水 水 質 試 験 結 果  
( 富 山 県 西 部 工 業 用 水 道 事 業 )

令和 5 年 度

検査項目\採水日	基準値	4月5日	5月11日	6月7日	7月5日	8月2日	9月20日	10月5日	11月20日	12月6日	1月10日	2月21日		最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	10.2	11.8	15.8	18.0	22.4	21.2	19.1	11.0	8.6	5.7	6.9		22.4	5.7	13.7
濁 度 (度)	15度以下	4.4	5.0	3.6	4.4	5.4	3.6	3.7	2.0	3.3	2.4	3.5		5.4	2.0	3.8
色 度 (度)		2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2		4	2	3
pH	5.8以上 8.6以下	7.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.6	7.5	7.5		7.6	7.3	7.5
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		23.1	17.1	19.4	19.7	20.8	21.3	23.8	18.6	26.6	23.7	21.7		26.6	17.1	21.4
全 硬 度 (mg/L)		26	19	21	22	22	24	27	28	33	29	26		33	19	25
全蒸発残留物 (mg/L)		51	29	30	33	33	40	52	52	54	52	46		54	29	43
塩化物イオン (mg/L)		3.8	3.6	2.7	2.4	2.7	2.9	3.4	8.5	5.6	7.0	5.9		8.5	2.4	4.4
鉄 (mg/L)		0.13	0.14	0.13	0.16	0.13	0.15	0.15	0.06	0.15	0.11	0.12		0.16	0.06	0.13
マンガン (mg/L)		0.021	0.018	0.022	0.029	0.032	0.033	0.031	0.014	0.025	0.020	0.016		0.033	0.014	0.024
アルミニウム (mg/L)		0.07	0.25	0.08	0.09	0.07	0.06	0.06	0.19	0.06	0.06	0.07		0.25	0.06	0.10
電気伝導率 (mS/m)		7.2	5.8	6.0	5.8	6.3	6.6	7.6	9.4	9.1	9.0	11		11	5.8	7.6
イオン状シリカ (mg/L)		9.0	8.0	8.5	8.5	8.5	8.7	9.2	11.0	10.2	10.7	9.6		11.0	8.0	9.3

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

# 工業用水水質試験結果

( 富 山 八 尾 中 核 工 業 団 地 工 業 用 水 道 事 業 )

令和5年度

検査項目\採水日	基準値	4月17日	5月22日	6月5日	7月3日	8月1日	9月1日	10月2日	11月6日	12月5日	1月4日	2月1日		最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	14.1	13.4	11.5	12.8	13.0	13.0	13.0	13.3	14.0	13.0	13.5		14.1	11.5	13.1
濁 度 (度)	15度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
色 度 (度)		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		1未満	1未満	1未満
pH	5.8以上 8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1		7.3	7.1	7.2
酸 消 費 量 (mg/L) (pH4.8)		46.7	51.5	47.3	46.7	51.5	49.4	52.4	50.5	52.1	47.6	48.5		52.4	46.7	49.5
全 硬 度 (mg/L)		47	53	49	48	51	54	56	53	55	50	53		56	47	52
全蒸発残留物 (mg/L)		71	71	88	64	80	73	94	81	83	83	90		94	64	80
塩化物イオン (mg/L)		4.1	4.2	4.1	4.0	4.2	4.2	4.4	4.7	4.7	4.6	4.5		4.7	4.0	4.3
鉄 (mg/L)		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
マンガン (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム (mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
電気伝導率 (mS/m)		12	12	12	12	13	12	13	13	13	12	13		13	12	12
イオン状シリカ (mg/L)		16.6	22.9	17.8	16.5	21.1	17.4	22.2	17.2	18.0	14.8	16.9		22.9	14.8	18.3

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。

工 業 用 水 質 試 験 結 果

( 利 賀 川 工 業 用 水 道 事 業 )

令和5年度

検査項目\採水日	基準値	4月27日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月10日	11月7日	12月5日	1月9日	2月1日		最大値	最小値	平均値
水 温 (°C)	27°C以下	8.0	12.0	14.0	16.9	20.2	20.8	21.0	19.0	15.1	12.1	8.7		21.0	8.0	15.3
濁 度 (度)	15度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1	0.1未満	0.1
pH	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1		7.3	7.0	7.1
酸消費量 (mg/L) (pH4.8)		23.1	24.0	23.9	24.5	25.5	26.0	26.6	26.5	26.9	24.9	23.2		26.9	23.1	25.0
全 硬 度 (mg/L)		24	26	26	24	25	26	28	28	30	30	28		30	24	27
全蒸発残留物 (mg/L)		47	49	45	49	44	42	45	48	48	47	47		49	42	46
塩化物イオン (mg/L)		3.0	3.2	3.1	2.5	2.7	2.2	3.0	3.2	4.1	4.0	4.6		4.6	2.2	3.2
鉄 (mg/L)		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満

※基準値は、「富山県工業用水道条例施行規程」第4条による。