

# 経営企画委員会県内視察報告

## 1 調査日

令和4年9月6日（火）

## 2 出席委員等

平木柳太郎委員長、川上浩副委員長、津本二三男委員、針山健史委員、山崎宗良委員、五十嵐務委員、中川忠昭委員、鹿熊正一委員  
（その他、地元議員、執行部が参加）

## 3 調査の概要

### （1）調査先

富山県防災危機管理センター

### （2）テーマ

富山県防災危機管理センターの開設準備状況について

### （3）内容

10月11日からの供用開始に向けた富山県防災危機管理センター棟における施設整備の状況及び運用方針を、執行部の説明を受けて現地確認し、調査した。

同センターは想定最大浸水深5mの上部に免震装置を設置した中間免震構造で、そのさらに上部の2階以上に県庁内保育所、災害関係諸室、執務室を配置していること、4階の災害対策本部室フロアは平常時は会議室と防災・危機管理課及び消防課の執務室とし、災害時には一体化して使用できる構造としていること、10階部分に県庁舎用の非常用発電機を含む電気・通信設備を移設済みであるほか、備蓄倉庫を備えていること等を確認した。

