

I 特記仕様書

【項目】	【適用】	【特記事項】
1 工事名称	—	富山県民共生センター館内一般照明LED化工事
2 工事場所	—	富山県民共生センター(住所:富山市湊入船町地内)
3 工事概要	—	・館内の照明をLED照明に取り換える
4 共通仕様	<input checked="" type="checkbox"/>	・関係法令を遵守し、施工すること。
5 建築材料・品質等	<input checked="" type="checkbox"/>	・本工事に使用する建築・土木材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの又はこれらと同等以上のものとする。ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。
6 発生材の処理等	<input checked="" type="checkbox"/>	・発生材は構外搬出処分とし、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理するものとする。 (工事着手時に運搬処分委託契約書の写し、工事完了時にマニフェスト(A票、B2票、D票、E票)を提出する。)
7 完成図等	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	・作成する。(完成図:1部) ・作成しない。
8 工事写真	<input checked="" type="checkbox"/>	・着工前、施工中、完成時共(撮影場所を明示)カラーサービス版 1部、電子データを格納したCD-R 1枚 (デジタルカメラは130~300万画素とし、規格はL版程度(3枚/頁)とする。)
9 工事用水	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	・使用できる ・使用できない。
10 工事用電力	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	・使用できる ・使用できない。
11 調査基準価格について	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1 工事に係る入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札をした者が受注者となった場合における技術者の配置については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めることによる。</p> <p>(1) 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる工事の場合 専任配置が義務付けられている技術者とは別に、同法の規定により監理技術者の配置が義務付けられる工事にあつては監理技術者の資格を有する者を、それ以外の工事にあつては主任技術者になり得る資格を有する者を1人、専任にて配置するものとする。この場合において、これらの工事に配置する技術者は、受注者と3ヶ月以上の雇用関係がある者に限る。</p> <p>(2) 建設業法の規定による技術者の専任配置が義務づけられていない工事の場合 同法の規定により配置が義務付けられている技術者を、専任にて配置するものとする。</p> <p>2 1の(1)により別に配置される技術者は、監理技術者等を補助し、監理技術者等と同様の職務を行うものとする。</p> <p>3 工事の品質を確保するため、特記仕様書に示される施工に関する試験基準を2倍の頻度をもって実施し、品質管理を行うものとする。</p> <p>・平日に作業が可能なエリアと休館日しか作業できないエリアについて監督職員と協議すること。 ・停電、騒音、振動の発生する作業については、作業日時等を制限することがあるため、事前に監督員と協議する。</p>
12 その他	—	<p>・元請業者は、職員及び来訪者等に対する安全確保に努める。</p> <p>・元請業者は施工の前に必ず工程表を作成し、監督員の定める日に協議を実施する。</p> <p>・参考銘柄以外の機器で応じようとする場合は、担当者にカタログ等で説明し了解を得ること</p> <p>・その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議する。</p>

※特記仕様:特記事項は項目の口内にレ点が付いたものを適用する。

II 位置図



III 工事内容詳細

館内の照明を、LED照明に取り替える。

【詳細】

- ・取り替えるLED照明の参考銘柄、取替箇所及び台数は別図のとおり。
- ・既設照明器具の撤去及び処分。
- ・照明器具取替により天井の改修・復旧が必要な場合は本工事にて行う。

照明器具	型番
1	LDT7L-G/S/60W
2	LGB87020Z
3	NTS62053W+NTS90101LE1
4	XND0669WLE9
5	LGB87078K
6	XLX200NENCLE9
7	XLX430NENPLE9
8	XND0659WLE9
9	XND0690JLLE9
10	XL563PJVJLA9
11	NNLKH42725J
12	XLX459DENLE9
13	XLX210NENCLE9
14	XLX430NENPLE9
15	XLX466EENPLE9
16	FA40312CLE1+FKH21727C
17	FA10303CLE1+FK11724C
18	XND0639WLE9
19	FF90035C
20	XLX450VENTLE9
21	FA20312CLE1+FKH21727C
22	FA20337CLE1+FKH21724C
23	XND1079WLE9
24	XLX460EENTLE9
25	FF90032C
26	XLW453DENZLE9
27	XLX439DENLE9
28	ODELICN0441RBS
29	NTS62053W+NTS90101LE1+NNN80004Z
30	NTS71243S+NTS90151LE9
31	NNLKH42764J+NNL4600ENTLE9
32	FTE980LB+LDL40S・N/14/26
33	LGB85037LE1
34	NNF82600CLT9
35	XLX450RENTLE9
36	XL584PFVJLA9
37	XLX469DENLE9
38	LDS29N-G+LE29045HSZ1/2.4-A1
39	NNLKH42762J+NNL4600ENTLE9
40	XND1006SLKLE9
41	XL584PFVJLA9
42	XL575PFVKLA9
43	LRD3204LLE1
44	XLX451BSNTLE9
45	XL573PJVKLA9
46	XLX459VENLE9
47	NNFKH45013+NNFKH47200JLA9
48	NNF57500J
49	LGB87058
50	XL565PFVLA9
51	XND0690SLLE9
52	XLX430NENPLE9

室名		参考型番	台数	器具番号
1階	県民共生センター (事務室)	XLX460EENTLE9	17	24
		XND0690SLLE9	10	51
		XLX459VENLE9	4	46
	サンフォルテ相談室	XLX460EENTLE9	14	24
	富山県消費生活センター	XLX460EENTLE9	30	24
	共用会議室	XLX460EENTLE9	12	24
		XLX451BSNTLE9	2	44
	消費者テスト室	XLX460EENTLE9	8	24
	化学テスト室	XLX460EENTLE9	12	24
	休憩室	XL573PJVCLA9	2	45
		XND0669WLLE9	2	4
	マリッジサポートセンター	XLX460EENTLE9	4	24
	ワークルーム	XLX460EENTLE9	8	24
	グループ読書室	XL584PFVJLA9	6	41
		XND1006SLKLE9	2	40
	総合カウンター	XL575PFVCLA9	8	42
		NTS62053W+NTS90101LE1	5	3
	図書室	XLX430NENPLE9	199	52
		NNLKH42762J+NNL4600ENTLE9	8	39
		XND1006SLKLE9	2	40
	入口外	LRD3204LLE1	12	43
	男子WC	XND0669WLLE9	4	4
		XLX210NENCLE9	4	13
	女子WC	XND0669WLLE9	11	4
		XLX210NENCLE9	6	13
	多目的WC	XND0669WLLE9	2	4
		XND0639WLLE9	1	18
電話台	LGB87020Z	2	2	

	室名	参考型番	台数	器具番号
2階	ハローワーク富山	XLX460EENTLE9	30	24
	女性就業支援センター	XL565PFVLA9	8	50
	不妊専門相談センター	NNLKH42764J+NNL4600ENTLE9	15	31
	婦人会	XLX460EENTLE9	9	24
		ODELICNO441RBS	2	28
	託児室Ⅰ	NTS62053W+NTS90101LE1	2	3
		NNF82600CLT9	5	34
		XLX450RENTLE9	2	35
	託児室Ⅱ	XLX460EENTLE9	11	24
	生活体験実習室	FTE980LB+LDL40S・N/14/26	8	32
		LGB85037LE1	4	33
		NNLKH42764J+NNL4600ENTLE9	16	31
	グループ団体交流室	XL584PFVJLA9	8	36
	授乳室	XL584PFVJLA9	1	36
	ロッカー室	XLX469DENLE9	1	37
	調理実習室	XLW453DENZLE9	20	26
	ホール控え室	XND0669WLLE9	12	4
		NNFKH45013+NNFKH47200JLA9	2	47
		NNF57500J	1	48
		LGB87058	3	49
	男子WC	XND0669WLLE9	10	4
		XLX210NENCLE9	8	13
	女子WC	XND0669WLLE9	25	4
		XLX210NENCLE9	14	13
多目的WC	XND0669WLLE9	4	4	
	XND0639WLLE9	2	18	

	室名	参考型番	台数	器具番号
3階	研修室301	ODELICNO441RBS	2	28
	研修室302	ODELICNO441RBS	2	28
	研修室303	XND0669WLLE9	15	4
		XLX460EENTLE9	30	24
	研修室304	XND0669WLLE9	12	4
		XLX460EENTLE9	25	24
	研修室305	XLX430NENPLE9	60	7
		XND0669WLLE9	8	4
		NTS62053W+NTS90101LE1+NNN80004Z	3	29
		NTS71243S+NTS90151LE9	2	30
	研修室306	ODELICNO441RBS	4	28
	研修室307	XLX460EENTLE9	30	24
	研修室308	XLX460EENTLE9	15	24
	大会議室	XLX460EENTLE9	28	24
	会議室	ODELICNO441RBS	2	28
	湯沸室	XLX450VENTLE9	1	20
	空調機械室 I、II	XLX430NENPLE9	14	7
	備品庫	XLX439DENLE9	4	27
	ホール親子室 I、II	XND1079WLLE9	8	23
	親子室横トイレ	XND0669WLLE9	3	4
	男子WC	XND0669WLLE9	8	4
		XLX210NENCLE9	6	13
	女子WC	XND0669WLLE9	13	4
		XLX210NENCLE9	14	13
	多目的WC	XND0669WLLE9	2	4
		XND0639WLLE9	1	18
	EVホール	LDT7L-G/S/60W	18	1
		NTS62053W+NTS90101LE1	4	3

室名		参考型番	台数	器具番号
4階	多目的スタジオ	XLX466EENPLE9	25	15
		XND0669WLLE9	15	4
	OA研修室	NNLKH42725J	20	11
		XLX459DENLE9	1	12
	和室	LGB87078K	6	5
		XLX200NENCLE9	3	6
		XND0659WLLE9	7	8
		XND0690JLLE9	6	9
		XLX430NENPLE9	20	7
		XL563PJVJLA9	2	10
	男子WC	XND0669WLLE9	4	4
		XLX210NENCLE9	2	13
	女子WC	XND0669WLLE9	7	4
		XLX430NENPLE9	2	14
	多目的WC	XND0669WLLE9	2	4
XND0639WLLE9		1	18	
EVホール	XND0669WLLE9	12	4	
その他	外灯	LDS29N-G+LE29045HSZ1/2.4-A1	13	38
	誘導灯	FA20337CLE1+FKH21724C	4	22
		FF90032C	3	25
		FA10303CLE1+FK11724C	6	17
		FA40312CLE1+FKH21727C	7	16
		FF90035C	7	19
		FA20312CLE1+FKH21727C	8	21