

富山県広域消防防災センター管理・宿泊棟照明器具更新工事にかかる質問（回答）書

富山県広域消防防災センター

質 問	回 答
<p>照明器具について、V321、 W51、 X61、 AD321、 CB52、 CE151 は姿図にあり、図面上および数量表に含まれておりません。</p> <p>今回の見積もりには含めないという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおり。(今回工事の対象外)</p>
<p>参考数量調書 6 ページに照明器具 (AF421) 直付型 反射笠付 6 台がありましたが姿図にはありませんでした。XLX430KENPLE9 で想定しておりますが、参考型番をご教示願います。</p>	<p>公共型番 LRS1RP-13(参考 XNW1563WN) LED11.6W ダウンライトです。</p>